

Dichiarazione Gas Fluorurati

Termine 31 maggio 2015

In base alle prescrizioni stabilite all'art. 16 del D.P.R. 27-1-2012 n.43, entro il **31 maggio 2015** gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti **3 kg o più di gas fluorurati** a effetto serra devono presentare a ISPRA la "Dichiarazione f-gas" relativa all'anno 2014.

Apparecchiature soggette alla dichiarazione (FAQ disponibile sul sito ISPRA)

Ai fini della dichiarazione le apparecchiature e sistemi considerati sono FISSI (cioè non in movimento durante il loro funzionamento) e appartengono alle seguenti tipologie:

- refrigerazione (cioè raffreddamento di spazi di immagazzinamento o prodotti al di sotto della temperatura ambiente; sono inclusi anche gli scambiatori di calore industriali);
- condizionamento dell'aria (raffreddare e/o controllare la temperatura dell'aria in ambienti confinati mantenendola ad un determinato livello)
- pompe di calore (estraggono energia dall'ambiente o da una fonte di calore di scarto per fornire calore utile, tipicamente sono apparecchiature ermeticamente sigillate)
- sistemi di protezione antincendio (installati in risposta ad un rischio di incendio specifico in uno spazio definito)

inoltre, ciascuna apparecchiatura o sistema appartenente ad una delle citate tipologie deve contenere una carica circolante di 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra.

Per quanto detto sopra sono quindi certamente esclusi dal campo di applicazione della dichiarazione per esempio:

- impianti di condizionamento dell'aria montati sugli autoveicoli o, più in generale, su tutte le tipologie di mezzi di trasporto;
- sistemi di refrigerazione montati su tutte le tipologie di mezzi di trasporto;
- l'attrezzatura utilizzata per la ricarica degli impianti di condizionamento dell'aria montati sugli autoveicoli;
- gli estintori portatili (perché tipicamente durante il loro funzionamento sono in movimento);
- tutte le apparecchiature che utilizzano esclusivamente sostanze refrigeranti o estinguenti diverse dai gas fluorurati ad effetto serra previsti dalla dichiarazione o comunque non contemplate dall'allegato I al Regolamento 842/2006 (es. R-22, CO₂, sabbia, ammoniaca, etc);
- tutte le apparecchiature contenenti refrigeranti o estinguenti a base di gas fluorurati ad effetto serra che prese individualmente hanno carica complessiva minore di 3 kg."

Aderente a:

Gas fluorurati da considerare per la dichiarazione f-gas 2015 (dati riferiti al 2014)

L'Allegato I al Regolamento CE n.842/2006 identifica le 25 sostanze pure considerate ai fini della dichiarazione e stabilisce che i preparati o miscele da considerare sono tutti quelli che soddisfano contemporaneamente i seguenti criteri:

- contengono almeno una delle 25 sostanze pure elencate nell'allegato I.
- Il GWP complessivo della miscela deve essere maggiore o uguale di 150.

La lista delle sostanze pure e in miscela risultante, considerata ai fini della dichiarazione, è disponibile in formato pdf nella sezione "Documenti utili" su <http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas>

Si rammenta che l'R-22 non rientra fra i gas soggetti alla comunicazione attraverso il sito ISPRA da effettuarsi entro il 31 maggio.

La compilazione e la trasmissione della Dichiarazione devono essere effettuate esclusivamente attraverso l'apposita Piattaforma istituita presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

A tal fine la pagina web ISPRA dedicata alla dichiarazione F-gas è stata recentemente aggiornata con le istruzioni per la compilazione della Dichiarazione 2015 (dati riferiti al 2014), l'elenco delle sostanze oggetto di dichiarazione e le FAQ.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti, si rimanda alla pagina web del Ministero dell'Ambiente dedicata all'attuazione in Italia del Regolamento F-gas

L'area Q.S.A.E rimane a disposizione per eventuali approfondimenti.